

**DYREKTOR  
SĄDU APELACYJNEGO  
W LUBLINIE**

Lublin, dnia 9 stycznia 2019 r.

Inw. 212-1/19

**WYKONAWCY**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) pn. „Roboty budowlane polegające na: wykonaniu ścianki działowej w pomieszczeniu BOI w zabudowie pcv, wykonanie dwóch ścianek z g.-k. na parterze i I piętrze Sądu Apelacyjnego w Lublinie ul. Obrońców Pokoju 1 wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej i malowaniem korytarza Ip oraz sali konferencyjnej”.

**WYJAŚNIENIE  
TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT**

**I.**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) na „Roboty budowlane polegające na: wykonaniu ścianki działowej w pomieszczeniu BOI w zabudowie pcv, wykonanie dwóch ścianek z g.-k. na parterze i I piętrze Sądu Apelacyjnego w Lublinie ul. Obrońców Pokoju 1 wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej i malowaniem korytarza Ip oraz sali konferencyjnej”, w dniu 9 stycznia 2019 roku do Zamawiającego wpłynęło drogą e-mailową pytanie Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Czy należy przewidzieć wykonanie drzwi w ścianie z pcv z pomieszczenia 112 do nowego pomieszczenia, jeśli tak to jakie mają być wymiary?

**Odpowiedź na pytanie 1.**

Zamawiający wymaga, aby w ścianie z pcv zostały wykonane drzwi. Wymiary drzwi w świetle ościeżnicy: szerokość – 90cm, wysokość – 200cm. Kolor pcv – jasny.

Upoważniona do wykonywania zadań  
Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Lublinie

  
mgr Patrycja Parczewska